

Показатели надежности и энергетической эффективности

ООО "А-Энерго"

за 2019 год

Наименование предприятия	Наименование объекта (*)	Наличие утвержденной инвестиционной программы (да/нет)	Наличие концессионного соглашения (да/нет)	Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за 2019 год, шт.		Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в 2019 году, км		Суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в 2019 году, км		(**) Величина технологических потерь при передаче по тепловым сетям на 2019 год, м ³		(**) Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на 2019 год, Гкал		Материальная характеристика тепловой сети на 2019 год, м2		Отношение величин технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на 2019 год, м ³ /м ²		Отношение величин технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети на 2019 год, Гкал/м ²	
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
ООО "А-Энерго"	котельная	да	да	0	0	36,8	38,4	0	0	37637	37637	21732	21732	11535	12019	3,26	3,13	1,88	1,81

(*) - в случае, если показатели надежности и энергоэффективности утверждены пообъектно;

(**) - рассчитывается в соответствии с приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

Наименование предприятия	Наименование объекта (*)	Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за 2019 год, шт.		Общая мощность источников тепловой энергии на 2019 год, Гкал/час		Суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в 2019 году, Гкал/час		(*) Нормативный удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии на 2019 год, т.у.т./Г кал	
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
ООО "А-Энерго"	котельная	0	0	102,76	102,76			0,187	0,187

(*) - в случае, если показатели надежности и энергоэффективности утверждены пообъектно.